



UPS multisystem 1600

Cena brutto	1 302,71 zł
Cena netto	1 059,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ETA MULTISYSTEM 1600
Producent	ETA

Opis produktu

CECHY SZCZEGÓLNE:

- małe wymiary, mała waga, estetyczna i funkcjonalna zamknięta metalowa obudowa
- prosta obsługa - jeden centralny wyłącznik zasilania UPS i całego stanowiska komputerowego
- prosta i przejrzysta optyczno-dźwiękowa sygnalizacja stanów pracy UPS
- wysoka odporność na przeciążenia i zwarcia wyjścia
- niezależne zabezpieczenie obu przewodów zasilających osobnymi bezpiecznikami
- gniazda wyjściowe w polskim standardzie z zabezpieczeniem przed integracją z zewnątrz

WYPOSAŻENIE:

- AVR - układ stabilizacji napięcia podnoszonego skokowo na wyjściu zasilacza przy obniżonym napięciu w sieci zasilającej
- RST - układ *zimnego startu* umożliwiający uruchomienie zasilacza przy braku napięcia w sieci zasilającej
- COM - złącze do komunikacji szeregowej z galwaniczną separacją sygnałów elektrycznych
- TEL - układ filtra modemowego zabezpieczający urządzenia telekomunikacyjne przed przepięciami w linii telefonicznej
- AG - układ umożliwiający współpracę zasilacza z agregatem prądotwórczym
- układ filtra przeciwzakłóceń RFI/EMI oraz warystorowy tłumik przepięć
- układ ciągłego pomiaru mocy pobieranej przez zabezpieczane urządzenia w trakcie pracy normalnej i awaryjnej
- układ szybkiego ładowania akumulatorów
- układ dwubiegunowego odłącznika wyjścia, sterowany centralnym wyłącznikiem zasilacza

PARAMETR	WARTOŚĆ
Topologia	line-interactive
Typ obudowy	wolno stojąca
Fazy wejścia/wyjścia	1/1
Moc wyjściowa pozorna	1600 VA
Moc wyjściowa czynna	960 W
Napięcie wejściowe	230
Napięcie wyjściowe	230
Częstotliwość napięcia wejściowego	50
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50
Kształt napięcia wyjściowego - praca z sieci	sinus
Kształt napięcia wyjściowego - praca z akumulatora	quasi-sinus
Próg przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową	176 V; 264 V
Próg przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową	184 V; 253 V
Czas przełączenia z pracy sieciowej na akumulatorową	< 2 ms.
Czas przełączenia z pracy akumulatorowej na sieciową	< 0.2 ms.
Czas podtrzymania przy obciążeniu zestawem pc i monitorem 15	90 min.
Czas podtrzymania przy obciążeniu zestawem pc i monitorem 17	65 min.
Czas ładowania akumulatorów	5-10 h w zależności od stanu rozładowania akumulatora

Akumulatory	12V / 12Ah x 2 szt.
Wypożażenie standardowe	AG, RST, AVR, COM, TEL
Opis wyjřcia zasilania	4 gniazda w standardzie polskim
Wymiary	Szerokořć : 140 mm
	Wysokořć : 206 mm
	Długořć : 417 mm
Zabezpieczenia UPS-a	elektroniczne, 2 bezpieczniki topikowe
Okres gwarancji	60 mies.
Inne ważne informacje	
Do UPS dołączone jest płyta CD z oprogramowaniem Upsilon 2000	
Próg przełączenia na AVR : 195	
Powrót z AVR : 205	
Filtracja napięcia wyjřciowego : Filtr RFI /EMI, tłumik warystorowy	